



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ПРОКУРАТУРА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Прокуратура Калининского района

ул. Новая Заря, д. 40, г. Новосибирск, 630110

Заведующей МКДОУ г. Новосибирска
«Детский сад №85 комбинированного
вида»

Борисовой Н. Н.

ул. Гребенщикова 3/1 г. Новосибирск
630061

26.12.2022 № 2-22-2022

На № _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

Прокуратурой Калининского района по поручению прокуратуры Новосибирской области проведена проверка в МКДОУ г. Новосибирска «Детский сад №85 комбинированного вида» (далее – Учреждение) на предмет соблюдения законодательства о пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; противопожарный режим - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности требований пожарной безопасности, определяющих правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, земельных участков, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно ст. 3 Федерального закона 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются, в том числе, разработка и осуществление мер пожарной безопасности; реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности.

В ходе проверки в Учреждении выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности.

В нарушение п. 8 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (далее- Регламент) противопожарные двери не имеют устройства для самозакрывания (доводчики).

В нарушение п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N

АБ № 103376

1479 (далее – Правила) не обеспечена автоматическая разблокировка и (или) открывание ворот, установленных на подъездах, кроме того не организована допускаемое ручное открытие при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот на подъездах или дистанционного при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.


Данные нарушения стали возможны в связи с ненадлежащим исполнением работниками Учреждения своих обязанностей, за что работодатель вправе привлечь их к дисциплинарной ответственности в соответствии со ст. 192 Трудового кодекса РФ, о чем сообщить в ответе на представление.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Калининского района. О дате и времени рассмотрения письменно уведомить прокуратуру района.
2. В течение месяца со дня поступления представления принять конкретные меры по устранению нарушений закона и недопущению их впредь.
3. О результатах принятых мер сообщить в прокуратуру района в письменной форме.

Прокурор района
старший советник юстиции



Н.Н. Земеров